

符合性证明

No. IN-SH-CP-5627-25635_CN

注：此证书为No. IN-SH-CP-5627-25635证书译本

申请组织：皇氏工匠(上海)企业发展有限公司

地址：上海市闵行区中春路7001号2幢3楼H3130室

生产组织：皇氏工匠科技(江苏)有限公司

地址：江苏省盱眙县旧铺镇工业集中区兴旺路118号

兹证明产品：皇氏工匠美缝剂

主要成分：美缝剂

根据ISO 16000-3 & ISO 16000-6 & ISO 16000-9 & ISO 16000-11，并由申请组织提交产品测试。

基于提交的样品，按法国2011-321号关于建筑产品，地板，墙面材料，涂料和油漆挥发性有机污染物的标签法令进行测试，样品评级为：A+。其相应的测试报告编号为：CANPC25027289402。



证书有效期自2025年12月17日至2028年12月16日止。若工厂生产条件及生产控制过程保持不变，将持续有效。

版本1. 初次发证日期2025年12月17日

批准人

梁丹

经理

工业服务 - 建筑产品认证

Scan to see the report



IN-SH-CP-5627-25635_CN

Verification:
check.sgsonline.com.cn

通标标准技术服务有限公司

中国北京市海淀区阜成路73号世纪裕惠大厦16层 100142

联系邮箱：CN.CONSTProdcert@sgs.com 网址：www.sgs.com

免责声明：本文件由我司根据认证服务一般条款(请登录网站www.sgs.com/terms_and_conditions.htm)发布。无论SGS-CST C，任何联营机构或SGS集团，均无需对实际产品以及技术文件内容负责。任何违例改动，伪造或篡改本文件的内容或外观均为非法行为，违反者须负法律责任。

符合性证明

No. IN-SH-CP-5627-25635_CN

注：此证书为No. IN-SH-CP-5627-25635证书译本

..续页..

测试结果如下：


测试项目	CAS NO.	28 天结果 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	等级要求			
			C	B	A	A+
甲醛	50-00-0	未检出	> 120	< 120	< 60	< 10
乙醛	75-07-0	未检出	> 400	< 400	< 300	< 200
甲苯	108-88-3	未检出	> 600	< 600	< 450	< 300
四氯乙烯	127-18-4	未检出	> 500	< 500	< 350	< 250
二甲苯	1330-20-7	未检出	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4-三甲基苯	95-63-6	未检出	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4-二氯苯	106-46-7	未检出	> 120	< 120	< 90	< 60
乙苯	100-41-4	未检出	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
2-丁氧基乙醇	111-76-2	未检出	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
苯乙烯	100-42-5	未检出	> 500	< 500	< 350	< 250
总挥发性有机化合物 (TVOC)	-	494.9	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000

结论：基于提交的样品，按法国 2011-321 号关于建筑产品，地板，墙面材料，涂料和油漆挥发性有机污染物释放的标签法令进行测试，样品评级为：A+。

声明：除非另有说明，本证明结果仅对测试样品负责。制造商有义务保证产品性能的稳定性。

版本1. 初次发证日期2025年12月17日

批准人



梁丹

经理

工业服务 - 建筑产品认证

免责声明： 本文件由我司根据认证服务一般条款(请登录网站 www.sgs.com/terms_and_conditions.htm)发布。无论 SGS-CST C, 任何联营机构或 SGS 集团, 均无需对实际产品以及技术文件内容负责。任何违例改动, 伪造或篡改本文件的内容或外观均为非法行为, 违反者须负法律全责。